



Огранак Електродистрибуција Крушевац
Косанчићева 32, 37000 Крушевац
Тел. 037 413 000
Факс. 037 442 195



АААЕ9128976214827

а/а
подкласа 21
трајно

ПР-ЕНГ-01.18/02

Наш број: 2540400287315/1-2

„Инфраструктура железнице Србије,,

Београд

Ваш број: 1/2023-1126/5

- Кабинет Генералног Директора -

Крушевац , 10.07.2023.год.

Немањина 6 , Град Београд

11000 Град Београд

ПРЕДМЕТ: Услови за израду урбанистичког пројекта за утврђивање јавног интереса за изградњу Тунела 4 са приступним саобраћајницама на траси железничке пруге Сталаћ – Ђунис на територији КО Трубареве , КО Мојсиње и КО Браљина , општина Ћићевац .

Поводом Вашег захтева број **2540400-Д0911-287315/1 од 30.06.2023.год** . у којем тражите услове за потребе израде урбанистичког пројекта за утврђивање јавног интереса за изградњу Тунела 4 са приступним саобраћајницама на траси железничке пруге Сталаћ – Ђунис на територији КО Трубареве , КО Мојсиње и КО Браљина , општина Ћићевац , инвеститор Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „ Инфраструктура железнице Србије,, , Београд – Кабинет Генералног Директора , Град Београд , Немањина 6 , 11000 Град Београд :

Увидом у приложену документацију, достављамо Вам следеће услове :

На датој локацији где се планира ИЗГРАДЊА Тунела 4 са приступним саобраћајницама на траси железничке пруге Сталаћ – Ђунис на територији КО Трубареве , КО Мојсиње и КО Браљина , општина Ћићевац , инвеститор Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „ Инфраструктура железнице Србије,, , Београд – Кабинет Генералног Директора , Град Београд , Немањина 6 , 11000 Град Београд , **НЕ ПОСТОЈЕ** електроенергетски објекти који су власништво „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.Београд , Огранак ЕД Крушевац али у близини локације где се планира ИЗГРАДЊА Тунела 4 са приступним саобраћајницама на траси железничке пруге Сталаћ – Ђунис на територији КО Трубареве , КО Мојсиње и КО Браљина , општина Ћићевац , постоје и то:

- ТС 10/0,4 kV „ ЖТП Стеванац “
- 10 kV далековод , 10 kV извод „ Браљина „ огранак за „ Малетину „


За потребе прикључења предметног ОБЈЕКТА Тунела 4 са приступним саобраћајницама на траси железничке пруге Сталаћ – Ђунис на територији КО Трубареве , КО Мојсиње и КО Браљина , општина Ћићевац , тј. ТС 10/0,4 kV „ Тунел 4 - улаз “ прикључити из постојеће ТС 10/0,4 kV „ ЖТП Стеванац “ , тако што би се у постојећу ТС 10/0,4 kV „ ЖТП Стеванац “ уградилa нова мерна 10 kV и водна 10 kV ћелија и после којих би се поставио 10 kV кабл 3 x ХНР 49-А 1 x 150 mm² који би напајао ТС 10/0,4 kV „ Тунел 4 - улаз “ а за напајање ТС 10/0,4 kV „ Тунел 4 – евакуациони тунел 4.3 “ , потребно је на постојећем стубу 10 kV бр. 40 , 10 kV далековода , 10 kV извод „ Браљина „ огранак за „ Малетину „ уградити тросистемски , мултифункционални 10 kV мерни склоп са мерним уређајем , после ког би се поставио 10 kV кабл 3 x ХНР 49-А 1 x 150 mm² који би напајао ТС 10/0,4 kV „ Тунел 4 – евакуациони тунел 4.3 “ и неопходно је предвидети и обезбедити коридоре за изградњу кабловских водова 10 kV од постојеће ТС 10/0,4 kV „ ЖТП Стеванац “ до ТС 10/0,4 kV „ Тунел 4 - улаз “ и од постојећег стуба 10 kV бр. 40 , 10 kV далековода , 10 kV извод „ Браљина „ огранак за „ Малетину „ до ТС 10/0,4 kV „ Тунел 4 – евакуациони тунел 4.3 “ .

Ближе услове за пројектовање и прикључење објеката, као и подлоге за израду пројекта за грађевинску дозволу Огранак Електродистрибуција Крушевац ће прописати у редовном поступку у обједињеној процедури

С поштовањем,

Доставити :

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор инвестиције
4. Архиви



Директор огранка

Саша Ђирић дипл. ек.